

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
начальная общеобразовательная школа
«Образовательный холдинг «Детство без границ» имени Н.В.Зиновьева
муниципальное образование Усть-Лабинский район



УТВЕРЖДЕНО:

Директор МБОУ НОШ

«Детство без границ»

Л.В.Амзаева

приказом от 21.12.2020 № 127

ИНСТРУКЦИЯ

**о мерах пожарной безопасности в здании и помещениях
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
начальная общеобразовательная школа
«Образовательный холдинг «Детство без границ» имени Н.В.Зиновьева
и на прилегающих к нему территориях
(Усть-Лабинский район, х.Аргатов, ул.Южная, 119Б)**

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа «Образовательный холдинг «Детство без границ» и на прилегающих к ним территориях (далее – инструкция) разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и иным федеральным законодательством, регламентирующим правила пожарной безопасности.

1.2. Инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в зданиях и помещениях МБОУ НОШ «Детство без границ» (далее – образовательная организация), находящихся по адресу:

- Усть-Лабинский район, х.Аргатов, ул.Южная, 119Б

- и на прилегающих к нему территориях.

1.3. Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками образовательной организации, сезонными работниками, физическими и юридическими лицами, с которыми образовательная организация заключила гражданско-правовые договоры, лицами, командированными в образовательную организацию, обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику в образовательную организацию.

2. Порядок содержания территории, здания, помещений и эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект

2.1. Содержание территории

2.1.1. На территории образовательной организации необходимо:

- своевременно убирать тару, горючие отходы, опавшие листья, траву и прочие отходы;
- при жаркой и сухой погоде поливать территорию не менее 2 раз в день;
- соблюдать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями образовательной организации. Запрещено использовать расстояния под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта и строения здания и сооружения;

- содержать всегда свободными для проезда пожарной техники, в зимнее время очищать от снега и льда дорожки, проезды и подьезды к зданию, сооружениям, образовательной организации, наружным пожарным лестницам и водосточникам, используемым для целей пожаротушения. О закрытии дорожек или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо извещать пожарную часть № 105 (телефон 101, 112; 8-86135-4-00-11). На период закрытия дорог в соответствующих местах необходимо устанавливать указатели направленного обезда или оборудовать проезды через ремонтные участки и подьезды к водосточникам;

- обеспечивать наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения.

2.1.2. На территории образовательной организации запрещено:

- устраивать свалки;
- оставлять тару (емкости, канистры и т. п.) с легковоспламеняющимися горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;
- разводить костры и сжигать отходы.

2.2. Содержание здания и помещений

2.2.1. В здании и помещениях образовательной организации необходимо:

- своевременно проводить уборку;
- содержать свободными подходы к электрооборудованию и первичным средствам пожаротушения;
- размещать только необходимую для работы мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы.

2.2.2. В здании и помещениях образовательной организации запрещено:

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, покатых и подземных этажах, а также под свайным пространством здания легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожароопасные вещества и материалы;
- использовать чердаки, технические, подвальные и покатые этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

• устанавливаются глухие решетки на окнах и прямых у окон подвалов, выявляющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

• снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

• производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых осуществляется доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;

• размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытия;

• убирать и чистить помещения и стирать одежду с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций пальными лампами и другими способами с применением открытого огня;

• устранять в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

• проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;

• размещать в лестничных клетках, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

• зарюклять и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.

2.2.3. В помещениях с массовым пребыванием людей запрещено:

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;
- проводить перед началом или во время массовых мероприятий отпевы, покрасочные и другие пожаро- и взрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- превышать нормативное число людей, которые могут находиться в помещении.

2.3. Содержание эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа персонала пожарной охраны на территорию в здание

2.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа персонала пожарной охраны на территорию образовательной организации необходимо:

- соблюдать проектные решения;

исключением лежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроприборы в помещениях, в которых отсутствует лежурный персонал, за оставять по окончании рабочего времени необесточенными бытовые

- (б) запрещено:

- (штор, ковра, пластмассовых изделий, деревянных деталей и др.);
- располагать их так, чтобы они не касались легковозгораемых предметов
- соблюдать требования инструкции по эксплуатации;
- кабелей, за надежностью контактов в местах электрических соединений;
- следить за состоянием изоляции проводов, электрических вводов, гибких

а) необходимо:
электрических устройств:

3.1.1. При эксплуатации электрических приборов, электросетей и других
3.1. Мероприятия при эксплуатации оборудования

3. Мероприятия по пожарной безопасности при эксплуатации оборудования пожароопасных работах

закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

- устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному
- изменять направление открывания дверей;
- холмов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- устанавливать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а

выходов;
препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных люки) различными изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и
- устанавливать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных
- запереть и вешать замки на двери эвакуационных выходов;

образовательной организации запрещено:
также путей доступа подразделения пожарной охраны на территорию и в здание
2.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а тушения пожара.

помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые

- включаются автоматически при прекращении рабочего освещения;
- следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение
- ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;
- надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах

выставочного и другого оборудования;

- обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического,

электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и

предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

• эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

• использоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с поврежденными;

• эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с

лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

• использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинитель для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты

от перегрузки и короткого замыкания;

• оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

• размещать (складировать) в электрошинах, а также ближе 1 метра от электрошитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

• при проведении аварийных и других строительных-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинитель, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых

фильтров, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

• прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо использовать временную электропроводку, включая удлинитель, сетевые

фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

3.1.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

а) необходимо:

• держать закрытыми двери вентиляционных камер;

• держать открытыми вытяжные каналы, отверстия и решетки;

б) запрещено:

• подключать к воздухоподогревателям отопительные приборы, отопительные

печи, камин, а также использовать их для улавления продуктов горения;

• выжигать скопившиеся в воздухоподогревателях жирные отложения, пыль и другие

горючие вещества;

• хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

3.2. Мероприятия при пожароопасных окрасочных и огневых работах

3.2.1. При проведении окрасочных работах:

- составлять и разбивать все виды лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;
- осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках;
- оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распределительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;
- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и складывать на складе, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах.

б) запрещено:

- начинать работу, если в зоне ближе 20 метров идут ремонтные работы с применением открытого огня (с искрообразованием). При необходимости проведения окраски следует требовать прекращения опасных работ;
- проводить работы при отсутствии средств пожаротушения или их неисправности.

3.2.2. При проведении огневых работ:

а) необходимо:

- перед началом работ проветривать помещения, в которых возможно скопление паров легкоиспаряющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов; обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнеупорными минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания;
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;
- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне; прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов);

б) запрещено:

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне; прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов);
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;
- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне; прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов);

после завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.

в) запрещено:

- использовать одежку и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

г) запрещено:

- использовать одежку и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- использовать одежку и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

д) запрещено:

- использовать одежку и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- использовать одежку и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

4.1.5. Хранение химических реактивов в химических лабораториях следует выполнять в соответствии с требованиями приказа Минпроза СССР от 10.07.1987 № 127.

4.1.4. В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.

4.1.3. При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожароопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества и материалы.

- оставлять включенным свет перед закрытием помещения.
- 4.1.3. При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожароопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества и материалы.
- сливать легко воспламеняющиеся жидкости и горючие вещества в канализацию, в землю и др.;
- применять электроприборы;
- пользоваться огнем;
- использовать кабели и провода, выключатели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- хранить любые материалы, оборудование и приспособления;
- сливать легко воспламеняющиеся жидкости и горючие вещества в канализацию, в землю и др.;

4.1.2. В помещениях, где хранятся пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы, информация о ее содержании в холодильнике.

4.1.1. Вещества и материалы необходимо хранить в специально отведенных для этих целей помещениях образовательной организации. Легко воспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50°С следует хранить в емкости из темного стекла с нанесенной этикеткой.

4.1. Порядок и нормы хранения пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов

4. Порядок, нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и материалов, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спелодержки, порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спелодержки, ветоши

- хранить в сварочных кабинках одежду, легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;
- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;
- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
- проводить работы на аппаратах и коммутационных горючими и токсичными веществами, а также находящимися под электрическим напряжением;
- проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклеивкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых работ предусмотрено технологией применения материала.

4.1.6. Педагогический работник по окончании занятий выбирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещении, оборудованные для их временного хранения.

4.2. Порядок транспортировки пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов
4.2.1. При перемещении пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ надо выполнять требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, а также другой утвержденной в установленном порядке технической документации по их транспортировке.
4.2.2. Перед транспортировкой необходимо убедиться, что на местах погрузки и разгрузки веществ и материалов есть:

- специальные приспособления, обеспечивающие безопасные условия проведения работ;
- первичные средства пожаротушения;
- исправное стационарное или временное электрическое освещение во взрывозащищенном исполнении.

4.2.3. При транспортировке веществ и материалов запрещено:

- допускать толчки, резкие торможения;
- пользоваться открытым огнем;
- оставлять транспортное средство (при использовании) без присмотра.

4.2.4. Не разрешается производить погрузочно-разгрузочные работы с взрывопожароопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающей двигательной автомобиль, также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой.

4.2. Запрещено грузить в один контейнер пожаровзрывоопасные вещества и материалы, не разрешенные к совместной перевозке.

4.3. Порядок применения пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов

4.3.1. Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной вентиляции. Запрещается проводить работы с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных системах вентиляции.

4.3.2. Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке директором образовательной организации.

4.4. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и материалами, хранится в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. Загрязненную спецодежду необходимо немедленно снять и отправить в стирку.

4.5. Сырье, полуфабрикаты и готовая продукция в образовательной организации не хранится.

4.6. Использование при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) и спецодежда после окончания работы должны храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

Уборка горючих отходов и пыли производится немедленно по окончании работ. Горючие отходы и пыль должны убираться в специальные ящики-контейнеры, которые должны быть освобождены по окончании рабочей смены. Запрещается хранить горючие отходы на путях эвакуации.

4.7. Производственные процессы, при которых надо устанавливать предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), в образовательной организации не ведутся.

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

5.1. Работники образовательной организации каждый раз по окончании работы проводят осмотр занимаемых и вверенных им помещений перед их закрытием.

5.2. При осмотре помещений работник проверяет:

- отключено ли электрооборудование и бытовые электроприборы, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
- закрыты ли окна и форточки;
- свободны ли эвакуационные проходы, выходы и пути к первичным средствам пожаротушения;
- удалены ли из помещения стораемые отходы и упаковочный материал (мусор).

5.3. В случае обнаружения неисправностей лицо обязано немедленно доложить о случившемся непосредственному руководителю или заведующему хозяйством любым доступным способом.

5.4. После закрытия помещений лицо обязано сдать ключи на пост охраны.

5.5. Лицу запрещено закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников.

6. Порядок применения открытого огня, проезда транспорта и проведения пожароопасных работ

6.1. На территории, в здании и помещениях образовательной организации на основании статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение табака, кальянов, электронных сигарет и других устройств, имитирующих курение.

6.2. Запрещено парковать автотранспорт в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями, на крышках колодез пожарных гидрантов.

6.3. Запрещено применение открытого огня для целей, не предназначенных для проведения противопожарных работ. Применение открытого огня возможно при проведении пожароопасных работ, которые необходимо проводить в соответствии с требованиями пункта 3.2 настоящей инструкции и требований законодательства о пожарной безопасности. Применение открытого огня при пожароопасных работах категорически запрещено:

- на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях при проведении массовых мероприятий;

в местах поручочно-разручочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами;

- в помещениях, где используется инструмент, дающий искрение, а также при производстве работ с применением горючих веществ и материалов.

6.4. Все пожароопасные работы должны проводиться по наряду-допуску, который выдает ответственный за пожарную безопасность.

Наряд-допуск оформляется по требованиям Правил противопожарного режима, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

7. Обязанности работников и порядок действий при пожаре

7.1. При возникновении пожара или задымления в здании эвакуация воспитанников, работников, а также посетителей производится по эвакуационным путям и эвакуационным выходам в соответствии с планом эвакуации при пожаре.

7.2. Действия работников образовательной организации при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средств пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений

7.2.1. Работники обязаны:

- немедленно сообщить о ЧС в пожарную часть № 105 (телефон 101, 112, 8-86135-4-00-11);
- при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара (этаж, номер помещения), сообщить фамилию, должность, должность;
- доложить о пожаре своему непосредственному руководителю;
- выполнять команды по эвакуации, поступившие от непосредственного руководителя и по системе оповещения;
- организовано покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре, закрыть за собой плотно двери и окна;
- взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости надеть его;

при открытии на пути эвакуации и блокировании в открытом состоянии, двери, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, найти по знакам эвакуации эвакуационные выходы или использовать дублирующие выходы, у которых нет препятствий.

7.2.2. Руководящие работники обязаны:

- сообщить о пожаре по телефону 101 или 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию и должность);
- немедленно оповестить подчиненных работников, обучающихся и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место;
- проконтролировать, чтобы подчиненные работники, обучающиеся и посетители взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости использовали их;

• на месте сбора проверить наличие подчиненных работников, обучающихся и посетителей, проинформировать директора образовательной организации о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.

7.2.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан:

- немедленно прибыть к месту пожара;
- проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (при необходимости прозвонить по телефону 101 или 112 в пожарную охрану);

• проверить включение автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, в случае необходимости дать указание дежурному персоналу о рывном включении систем противопожарной защиты;

• принять информацию от руководящих работников образовательной организации о принятых мерах;

• при необходимости дать распоряжение работнику, ответственному за электробезопасность;

• проверить выполнение работниками команды о прекращении работ в здании образовательной организации, где произошел пожар, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

• проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дать дополнительные указания об их эвакуации;

• осуществлять общее руководство по тушению возгорания средствами пожаротушения и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны;

• обеспечивать информирование руководителей тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания образовательной организации.

8. Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в здании, помещениях

- 8.1. Допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться в здании (с учетом посетителей) – 100 человек.
- 8.2. Предельное количество людей, которые могут одновременно находиться в помещениях для массового пребывания людей (с учетом посетителей):
 - а) спортивный зал – 60 человек;
 - в) столовая – 45 человек.
- 8.3. Одновременное пребывание в помещении с одним эвакуационным выходом допускается не более 50 человек.